

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
ул.Шейнкмана, 84, г. Екатеринбург, 620014

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Свердловской области  
ул.Шейнкмана, 84, г. Екатеринбург, 620014 тел. 346-10-54 oitp-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и Профилактической работы МО «г. Екатеринбург» УНДиПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

ул. Софьи Ковалевской, 8, г. Екатеринбург, 620049 тел. 362-42-52 tond-ekaterinburg@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и Профилактической работы (по Чкаловскому району МО

«Екатеринбург» ОНД и ПР МО «г.Екатеринбург» УНД и ПР

ул. Крестинского, 48, г. Екатеринбург, 620073 тел. 220-32-11 otdel-006@mail.ru

г. Екатеринбург

« 12 » февраля 20 20 г.

12 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

Государственным инспектором МО «город Екатеринбург» по пожарному надзору Юрченко Д.В.

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 10ч. 00 мин. «12» февраля 2020 г. по 11 ч. 00 мин. «12» февраля 2020 г. проведено обследование помещений, документов, объекта защиты заявителя – помещения детского сада с террасой деского сада (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) расположенного по адресу: 620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 77 совместно с заведующим МАДОУ детский сад №16 Караджели Ириной Александровной.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1. Отопление – центральное, вентиляция – естественная, электроснабжение 220/380В. Площадь помещений 1558.0 м.кв. II степени огнестойкости, стены- монолитные плиты, перекрытие – железобетонные плиты, кровля мягкая. Из групповых ячеек имеются самостоятельные эвакуационные выходы. Помещения в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, которая на момент проверки находилась в рабочем состоянии, помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения в достаточном количестве. Режимные мероприятия выполняются в полном объеме.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

С Актом обследования ознакомлен (а):

Заведующий МАДОУ детский сад №16 Караджели И.А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«12» февраля 2020 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

Заведующий МАДОУ детский сад №16 Караджели И.А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Помещения детского сада с террасой деского сада соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

«12» февраля 2020 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор МО «город Екатеринбург»

по пожарному надзору Юрченко Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» февраля 2020 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575790

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022