

Акт осмотра технического состояния оборудования ВЕНТИЛЯЦИИ

Комиссия в составе:

председателя комиссии: заведующего МАДОУ №16 Караджели Ирины Александровны
(Ф.И.О., должность)

членов комиссии: Гл. инженер ООО «АМС ЭНЕРГО» Смирнова Алексея Михайловича
(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

в период с 10.00 часов "3 марта 2021г. по 16.00 часов "3 марта 2021г. провела проверку
технического состояния вентиляции на объекте: Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16
(название, функциональное назначение)

по адресу: Свердловская обл, Екатеринбург г, Роцинская ул, дом № 25

При этом установлено:

1. Техническая документация вентиляционной системы в составе проекта на вентиляцию,
паспорта системы вентиляции соответствует установленному оборудованию.

2. Приточная вентиляционная установка П1.

Статус работы оборудования: включено (работает в штатном режиме).

Узлы оборудования: жалюзи, циркуляционный насос, вентилятор, регулирующий клапан,
дифференциальный манометр, датчики температуры, водяной калорифер, блок
автоматики находятся в исправном состоянии. Фильтры установки находятся в чистом
состоянии.

3. Вытяжные вентиляторы В1, В2, В3, В4.

Статус работы оборудования: включено (работает в штатном режиме).

Узлы оборудования: шкаф управления, коммутационная и защитная аппаратура
исправны.

4. Вентиляторы исправны (посторонних шумов не наблюдается)

5. Отклонения по расходу воздуха, проходящего через отдельные воздуховыпускные и
воздухоприемные отверстия не выходят за допустимые пределы. Вентсистемы П1, В1, В2, В3, В4,
ВЕ3-ВЕ8 обеспечивают нормативный воздухообмен в помещениях МАДОУ №16, согласно
требованиям СанПин 2.4.1.2660-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству
и организации режима работы в дошкольных организациях», а также «СНиП 41-01-2003.
Отопление, вентиляция икондиционирование» (приняты и введены в действие
Постановлением Госстроя Российской Федерации от 26.06.2003 N 115).

Выводы и предложения комиссии: Вентсистемы П1, В1, В2, В3, В4 соответствуют
действующим на территории РФ Санитарным нормам и правилам и пригодны к дальнейшей
эксплуатации на объекте

"3" марта 2021 г.

Председатель комиссии: Караджели Ирина Александровна
(Ф.И.О., подпись)

члены комиссии: Смирнов Алексей Михайлович
(Ф.И.О., подпись)

